

Исх. № 067 от «21» 04 2020г.

Заместителю руководителя Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты человека по Астраханской области  
Д.Н.Касаткину

Уважаемый Денис Николаевич!

Администрация МБУ ДО г.Астрахани «ЦТ «Ровесник» рассмотрев Представление управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области «Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения МБУ ДО г.Астрахани «ЦТ «Ровесник», г.Астрахань, ул.Коновалова, 16; ул.Гагарина,6 от 09.04.2020 № 02-02/5980, сообщает следующее:

-в целях исполнения требований указанного представления учреждением были приняты следующие конкретные меры по устранению допущенных нарушений административного законодательства:

1.Во исполнение СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» в каждом учебном кабинете проведены работы: по увеличению высоты нескольких парт и стульев с учетом возрастных особенностей детей;

2. По вопросу отсутствия горячего водоснабжения, нами направлено письмо в МКУ г.Астрахани «Центр сметной документации» о составлении сметы на установку водонагревателей;

3. На все трещины здания по улице Гагарина,6/ пер. Орский,2 установлены маячки. 10.02.2020г.:заведен Журнал наблюдения за трещинами ;

Ранее, в 2019 году, выполняя рекомендации ООО «Астраханьпромстройпроект» по вопросу ограниченно-работоспособном состоянии зданий, нами были выполнены работы:

-по опилровке деревьев и корчеванию пней, расположенных ближе 5 метров от зданий по ул.Гагарина,6 и ул.Коновалова,16;

-выполнены отмычки по периметру зданий по ул.Гагарина,6 и ул.Коновалова,16;

-выполнен частичный ремонт кровельного покрытия в здании по ул. Коновалова,16;

-произведена замена полов в коридоре здания по ул.Коновалова,16;

-частично проведен косметический ремонт помещений в здании по ул.Коновалова,16

4.По вопросу технического состояния здания по ул. Гагарина,6/ пер.Орский,2, проведена консультация с управлением муниципального имущества и получена рекомендация об официальном обращении в адрес одного с просьбой о подборе другого помещения, по согласованию с управлением образования администрации МО «Город Астрахань».

Директор



В.Е.Афанасьева